Nausea

NAU 020 116 020L 8027 10 99 PC 20 00

Sıva Üstü Lambader & Abajur Armatür



Mekanik Özellikler

• Armatür; Ø200x1165 mm ebatlarında olmalıdır.
• Armatür Gövdesi özel tasarlanmış Dkp sac malzemeden imal edilmiş ve elektrostatik toz boya ile boyanmış olmalıdır.
• Armatürün; toz ve sıvı girişine karşı koruma sınıfı IP20 olmalıdır.
• Yalıtım koruma sınıfı Class-I olmalıdır.
• Armatürün bütünü ile imalat kaynaklı hatalara karşı .... Yıl garantiye sahip olmalıdır.
• Her bir ürün için minimum 2 saat sürekli çalışır halde %100 performansta yanma testi yapılmalıdır.
• Armatür üzerinde CE işaretlemesi olacaktır.

Optik ve Elektriksel Özellikler

• Armatürün toplam tüketim gücü; 20 W ± %5 olmalıdır.
• Armatürden çıkan toplam ışık akısı; - lm ± %5 olmalıdır.
• Armatür besleme frekans ve gerilim aralığı; 50/60Hz de 220-240VAC olmalıdır.
• Armatürde yüksek verimli optik için ışık çıkışı maksimum düzeyde yüksek geçirgenlikli Pvc ve kumaş malzeme kullanılmalıdır.

LED Paket Özellikleri

• Işık Kaynağı olarak E27 Led kullanılmalı ve CRI (Renksel geriverim endeksi) olmalıdır.
• Kullanılan led paketlerin renk sıcaklığı ±%5 olmalıdır.

Sürücü Özellikleri
Opsiyonlar
Belgeler

• Armatür TS EN 60598-2-1 standardına uygun olarak tasarlanıp, test edilip, üretilecektir.
• CE deklarasyonuna sahip olacaktır.
• Üretici TSE EN ISO 9001:2015 – 14001 – 45001 yönetim sistemleri sertifikalarına sahip olacaktır.