Tracled

TRL 036 012 012A 8065 13 45 LN 65 00 3S

Sıva Üstü Acil Durum & Yönlendirme Armatür



Mekanik Özellikler

• Armatür; 360x125x160 mm ebatlarında olmalıdır.
• Armatür Gövdesi özel tasarlanmış, UV katkılı ABS termoplastik malzemeden mukavemetli kalıplanmış gövde olacaktır.
• Armatür de Kablo ve klemens saklama bölümü olmalıdır.
• Armatürün; toz ve sıvı girişine karşı koruma sınıfı IP40 olmalıdır.
• Armatürün; dış mekanik darbelere karşı dayanımı en az IK02 olmalıdır.
• Yalıtım koruma sınıfı Class-II olmalıdır.
• Armatürün bütünü ile imalat kaynaklı hatalara karşı .. .. Yıl garantiye sahip olmalıdır.
• Her bir ürün için minimum 2 saat sürekli çalışır halde %100 performansta yanma testi yapılmalıdır.
• Armatür üzerinde CE işaretlemesi olacaktır.
• Acil durumu simule edecek test butonu olacak. Bu test butonu şarj led göstergesi ve şebeke kontrol led göstergesi ile birlikte kombine olarak membran switch özelliğinde olacaktır.
• Armatür üzerinde bulunan her iki lambanın yönlendirilebilir olacak.
• Armatür üzerinde akü doluluk durumunu gösterir yeşil 4 kademeli gösterge olmalıdır.
• Ayrıca lamba arıza şebeke gerilimini/şarjını gösterir yeşil led olmalıdır.
• Armatür Gövdesi üzerinde Sarı/Siyah kendini fark ettirecek etiketi olmalıdır.

Optik ve Elektriksel Özellikler

• Armatürün toplam tüketim gücü; 12 W ± %5 olmalıdır.
• Armatürden çıkan toplam ışık akısı; 1100 lm ± %5 olmalıdır.
• Armatür besleme frekans ve gerilim aralığı; 50/60Hz de 220-240VAC olmalıdır.
• Armatürde Hareket edebilir gövde yapısına sahip 45º lensli led ampul kullanılmalıdır.
• Bataryayı tamamen boşaltmadan akım kesecek ve min. 20 saatte şarj edecek inverter devresi olmalıdır.
• Açık devre, kısa devre ve güç kaynağı koruması; batarya için düşük gerilim, aşırı şarj ve tam deşarj koruması olan elektronik devresi olmalıdır.

LED Paket Özellikleri

• Kullanılan led paketlerin renk sıcaklığı ±%5 olmalıdır.

Sürücü Özellikleri
Opsiyonlar

• İstenildiğinde 3-5 saat kiti opsiyonu olmalıdır.

Belgeler

• Armatür TS EN 60598-2-1 standardına uygun olarak tasarlanıp, test edilip, üretilmelidir.
• Üretici TSE EN ISO 9001:2015 yönetim sistemi sertifikasına sahip olmalı. CE deklarasyonuna sahip olmalı.
• Üretici tarafından her bir ürün için TS EN 60598-1 Ek-Q maddesine uygun olarak test edilip raporlanmalı.
• EN, IEC 60598–2–22 standardına uygun, olmalı.
• EN, IEC 61951-3 standardına uygun, olmalı.
• EN, IEC 61347-1 standardına uygun, olmalı.
• EN, IEC 61347-2-2 standardına uygun, olmalı.

• EN, IEC 61347-2-7 standardına uygun, olmalı.